

質 疑 応 答 書

工事（業務）名	上富良野小学校改築工事（仮設校舎建設工事及び校舎解体工事）	
質 問	回 答	
<p>1. 校舎解体工事に於いて、特記仕様書及び数量参考書に杭の解体が、明記されておりませんが、杭の解体工事は、2期工事とし、別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>2. 特記仕様書-1、3章-6に、整地・埋戻・盛土の欄が、適用となっておりますが、数量参考書に埋戻し等の項目が、御座いませんが、建物解体後は、現状整地（搬入土無し）と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>3. 外構撤去範囲に於いて、外構撤去図に、ポール撤去・ネットフェンス撤去・飼育室撤去との記載がありますが、数量参考書に項目が御座いませんが、本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p> <p>4. 校舎解体工事に於いて、校舎の廊下に煙突が御座いますが、カボスタックは使用していないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。</p>	<p>1. 今回発注の工事に杭の解体工事は含まれていません。</p> <p>2. 現状整地（搬入土無し）で宜しいです。</p> <p>3. ポール撤去・ネットフェンス撤去・飼育室撤去は、今回発注の工事に含まれています。</p> <p>4. 今回発注の範囲に記載の煙突は、建設当時のもので既に撤去されています。</p>	
回答年月日	平成25年 3月26日	