

平成 27 年度

上富良野浄化センター

放流水質結果

濃度計量証明書

発行年月日 2016年2月5日
発行番号 A0365-01-01-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第92種
株式会社 テクノス
070-8044 旭川市忠和4条7丁目2番8号
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0002

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2016年1月13日 8時30分	気温	-9.0℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	12.5℃
採取場所	放流水	受付日	2016年1月14日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1及び38.3	1
有機燐化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.5
砒素及びその化合物	0.001 未満	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表1	0.005
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表2	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表3	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.3	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 34.1	8

備考

基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学（苫小牧市豊川町2丁目1-2）にて測定

濃度計量証明書

発行年月日 2015年6月15日
発行番号 A0071-02-02-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道
株式会社 テクノス
070-8044 旭川市忠和4条7丁目
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-7000



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	雨
採取日	2015年5月14日 8時30分	気温	10.2℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	16.5℃
採取場所	放流水	受付日	2015年5月15日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1及び38.3	1
有機りん化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.5
ひ素及びその化合物	0.001	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表1	0.005
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表2	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表3	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.3
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.3	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 34.1	8

備考

基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学(苫小牧市豊川町2丁目1-2)にて測定

濃度計量証明書

発行年月日: 2015年6月15日
発行番号: A0071-01-02-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス
070-8044 旭川市忠和4条7丁目
電話 (0166)62-7878 F A X (0166)62-0000



環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166)69-5111 F A X (0166)69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	流入水	天候	雨
採取日	2015年5月14日 8時30分	気温	10.2℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	15.2℃
採取場所	流入水	受付日	2015年5月15日
採取者	(株)テクノス北海道 神田 学	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1及び38.3
有機りん化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3
ひ素及びその化合物	0.001	mg/L	JIS K 0102 61.2
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表1
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表2
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表3
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,1,2-トリクロロエタン	0.0006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
1,3-ジクロロプロペン	0.0002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5 第1
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2
ほう素及びその化合物	0.3	mg/L	JIS K 0102 47.2
ふっ素及びその化合物	0.1	mg/L	JIS K 0102 34.1

備考

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

*印の項目は(株)環境総合科学(苫小牧市豊川町2丁目1-2)にて測定

