

令和2年度

上富良野浄化センター

放流水質結果

濃度計量証明書

発行年月日: 2020年6月1日
発行番号: A0066-02-01-1/2

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス 北海道
070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
電話 (0166) 62-7878 F A X (0166) 62-0007

環境分析センター
070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
電話 (0166) 69-5111 F A X (0166) 69-5122
環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2020年5月7日 9時00分	気温	7.6℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	14.3℃
採取場所	放流口	受付日	2020年5月8日
採取者	(株)テクノス北海道 東谷 学洋	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	参考基準値
カドミウム及びその化合物	0.003 未満	mg/L	JIS K 0102 55.2	0.03
シアン化合物	0.1 未満	mg/L	JIS K 0102 38.1 及び 38.3	1
有機磷化合物*	0.1 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表1	1
鉛及びその化合物	0.005 未満	mg/L	JIS K 0102 54.2	0.1
六価クロム化合物	0.01 未満	mg/L	JIS K 0102 65.2.3	0.5
砒素及びその化合物	0.001	mg/L	JIS K 0102 61.2	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表2	0.005
アルキル水銀化合物*	不検出(0.0005 未満)	mg/L	昭和46年環告59 付表3	不検出
ポリ塩化ビフェニル*	0.0005 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表4	0.003
トリクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
テトラクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
ジクロロメタン	0.02 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.2
四塩化炭素	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.004 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.002 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.02
チウラム	0.006 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表5	0.06
シマジン	0.003 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.03
チオベンカルブ	0.02 未満	mg/L	昭和46年環告59 付表6 第1	0.2
ベンゼン	0.01 未満	mg/L	JIS K 0125 5.2	0.1
セレン及びその化合物	0.002 未満	mg/L	JIS K 0102 67.2	0.1
ほう素及びその化合物	0.2	mg/L	JIS K 0102 47.2	10
ふっ素及びその化合物	0.1	mg/L	JIS K 0102 34.1	8

備考

参考基準値: 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令35)

※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。

※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

*印の項目は(株)環境総合科学(苫小牧市豊川町2丁目1-2)にて測定

濃度計量証明書

発行年月日	2020年7月11日
発行番号	A0105-01-01-1/1

上富良野町長 向山 富夫 様



濃度計量証明事業 北海道第672号
株式会社 テクノス北海道
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目4番10号
 電話 (0166)62-7878 FAX (0166)62-0007
環境分析センター
 070-8044 旭川市忠和4条7丁目1番8号
 電話 (0166)69-5111 FAX (0166)69-5122
 環境計量士(第3666号) 谷 明良

試料名	放流水	天候	晴
採取日	2020年7月9日 9時00分	気温	24.4℃
施設名	上富良野浄化センター	水温	20.6℃
採取場所	放流口	受付口	2020年7月10日
採取者	(株)テクノス北海道 東谷 学洋	試験担当	谷 明良

ご依頼をうけました上記試料について、計量した結果を下記のとおり証明致します。

分析項目	計量結果	単位	計量方法	参考基準値
ノルマルヘキサン抽出物質 —以下余白—	0.5 未満	mg/L	昭和49年環告64 付表4	排水5 動植物油-30

備考
 参考基準値：排水基準を定める省令（昭和46年総理府令35）
 ※ 計量結果欄の「未満」と記載されている数値は定量下限値を示す。
 ※ 放流水の測定値は基準値内です。異常ありません。

