

別記様式第7号（第6条関係）

質疑応答書（質問用・回答用）

質問年月日 令和4年8月29日

工事（業務）名	上富良野町立病院 地中熱利用設備導入調査事業	
質 問		回 答
1. 温度回復試験で測定する深さ方向のセンサー間隔は決まっているのでしょうか。また、孔底まで一定間隔と考えてよいのでしょうか。  2. 不凍液の種類は問わないのでしょうか。		1. 間隔は2mとします。また、孔底までの間隔は一定とします。  2. 不凍液の種類は、プロピレングリコールとします。
回答年月日		令和4年9月1日