

質疑応答書

質疑のありました項目への回答を次のとおりお知らせします。

工事名		上富良野小学校除湿設備設置工事	
質疑			回答
1	設計図面 E-04号	今回新設の電源を既設変圧器へ接続すると、既設地中熱の電源容量と合わせ、変圧器の容量を超えているものとなります。除湿設備稼働時期は地中熱の負荷容量が抑えられ、変圧器容量に問題は無いという考えで宜しいでしょうか。	お見込みの通りです。
回答年月日			令和7年1月22日