

御 報 告 書

No.7281124

平成28年11月19日

上富良野町クリーンセンター 様

札幌市東区北20条東2丁目
環境クリエイト株式会社

代表取締役 細川裕俊

TEL 011-748-3241

FAX 011-748-3242

御依頼のありましたばい煙量等の測定結果を下記の通り御報告致します。

- 添付書類
1. ばい煙量等測定記録表（大気汚染防止法施行規則様式第7相当）
 2. 煤煙量等測定計算書
 3. 計量証明書（各項目の濃度の証明）

測定施設名 (測定位置)	上富良野町クリーンセンター A系焼却炉 屋内ダクト (BF集塵装置出口)		
測定日時	平成28年10月20日 10:15~12:50		
測定項目	測定結果	基準値	測定方法
ばいじん	濃度: Cs (g/m ³ N)	0.001未満	---- JIS Z8808 (1型円形ろ紙)
	換算値: C (g/m ³ N)	0.001未満	0.25 施行規則 別表第二 備考1
窒素酸化物	濃度: Cs (vol ppm)	39	---- JIS K0104 PDS法
	換算値: C (vol ppm)	73	250 施行規則 別表第三の二 備考
硫黄酸化物	濃度 (vol ppm)	7	---- JIS K0103 イソクロマトグラフ法
	排出量 (m ³ N/h)	0.11	24.1 施行規則 別表第一 備考一
塩化水素	濃度: Cs (mg/m ³ N)	3	---- JIS K0107 イソクロマトグラフ法
	換算値: C (mg/m ³ N)	6	700 施行規則 別表第三 備考2
備考	測定値はすべて基準値以下です。 測定値が定量下限値未満の場合は、定量下限値に“未満”を付記して表記しました。		