国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－24 0281-1
報告書作成年月日	2024 年 9 月 17 日

上富良野町役場 町民生活課 殿

2024 年 9 月 6 日付 受付の試料について下記の通り証明します。

採取場所	廃棄物処理施設周辺井水				
採取日時	2024年9月6日 11時00分	天候	前日 －	当日 晴れ	
採水者	－	（所属）	環境クリエイト 株式会社		
気温	21.5 ℃	水温	16.0 ℃	残留塩素	－ mg／L
種別	井水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	一般細菌	個／ml	100 以下	0	標準寒天培地法	－
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	特定酵素基質培地法	－
3	カドミウム及びその化合物	mg／L	0.003 以下	0.0003未満	ＩＣＰ発光分光分析法	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg／L	0.0005 以下	0.00005未満	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg／L	0.01 以下	0.001未満	水素化物発生－原子吸光光度法	0.001
6	鉛及びその化合物	mg／L	0.01 以下	0.001	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg／L	0.01 以下	0.001未満	水素化物発生－原子吸光光度法	0.001
8	六価クロム化合物	mg／L	0.02 以下	0.001未満	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
9	亜硝酸態窒素	mg／L	0.04 以下	0.004未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	10 以下	1.45	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.02
12	フッ素及びその化合物	mg／L	0.8 以下	0.05未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	mg／L	1.0 以下	0.01	ＩＣＰ発光分光分析法	0.01
14	四塩化炭素	mg／L	0.002 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
15	１，４－ジオキサン	mg／L	0.05 以下	0.005未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.04 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
17	ジクロロメタン	mg／L	0.02 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
18	テトラクロロエチレン	mg／L	0.01 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
19	トリクロロエチレン	mg／L	0.01 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
20	ベンゼン	mg／L	0.01 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
21	塩素酸	mg／L	0.6 以下	0.06未満	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.06
22	クロロ酢酸	mg／L	0.02 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
23	クロロホルム	mg／L	0.06 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
24	ジクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg／L	0.1 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
26	臭素酸	mg／L	0.01 以下	0.001未満	ＩＣ－ＰＣ法	0.001
27	総トリハロメタン	mg／L	0.1 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
28	トリクロロ酢酸	mg／L	0.03 以下	0.002未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.002
29	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.03 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
30	ブロモホルム	mg／L	0.09 以下	0.0001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0001
31	ホルムアルデヒド	mg／L	0.08 以下	0.008未満	溶媒抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg／L	1.0 以下	0.002	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
33	アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.2 以下	0.01未満	ＩＣＰ発光分光分析法	0.01
34	鉄及びその化合物	mg／L	0.3 以下	0.03未満	ＩＣＰ発光分光分析法	0.03
35	銅及びその化合物	mg／L	1.0 以下	0.027	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
36	ナトリウム及びその化合物	mg／L	200 以下	4.44	ＩＣＰ発光分光分析法	0.01
37	マンガン及びその化合物	mg／L	0.05 以下	0.001	ＩＣＰ発光分光分析法	0.001
38	塩化物イオン	mg／L	200 以下	3.4	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
39	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg／L	300 以下	13.3	ＩＣＰ発光分光分析法	0.5
40	蒸発残留物	mg／L	500 以下	46	重量法	1
41	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.2 以下	0.02未満	固相抽出－ＨＰＬＣ法	0.02
42	ジェオスミン	mg／L	0.00001 以下	0.000001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
43	２－メチルイソボルネオール	mg／L	0.00001 以下	0.000001未満	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg／L	0.02 以下	0.005未満	固相抽出－吸光光度法	0.005
45	フェノール類	mg／L	0.005 以下	0.0005未満	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg／L	3 以下	0.3未満	全有機炭素計測定法	0.3
47	ｐＨ値	－	5.8以上8.6以下	6.7	ガラス電極法	－
48	味	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	官能法	－
50	色度	度	5 以下	0.5未満	透過光測定法	0.5
51	濁度	度	2 以下	0.1未満	積分球式光電光度法	0.1

判定	上記の検査項目については水質基準に適合します。
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査期日	2024年9月6日 ～ 2024年9月17日
検査機関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村 尚

国土交通省及び環境省
登録番号・第１８５号

水 質 検 査 結 果 報 告 書

整理番号	KDS－24 0281-2
報告書作成年月日	2024 年 9 月 17 日

上富良野町役場 町民生活課 殿

2024 年 9 月 6 日付 受付の試料について下記の通り証明します。

採取場所	廃棄物処理施設周辺井水				
採取日時	2024年9月6日 11時00分	天候	前日 －	当日 晴れ	
採水者	－	（所属）	環境クリエイト 株式会社		
気温	21.5 ℃	水温	16.0 ℃	残留塩素	－ mg／L
種別	井水				

No.	検査項目	単位	基準値	測定結果	検査方法	定量下限値
1	アンモニア態窒素	mg／L	－	0.05未満	インドフェノール青吸光光度法	0.05
	以下余白					

判定	水質基準はありません。
検査方法	上水試験方法（2020年版）
検査期日	2024年9月6日 ～ 2024年9月9日
検査機関	株式会社 環境リサーチ 〒062-0922 札幌市豊平区中の島2条9丁目1番1号 TEL (011) 837-8780 (代)
検査責任者	川村 尚