水質検査成績書

第　26-06221　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	上水道			
採水年月日	2026年08月25日	時間	9時01分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施設名	日の出上水道								
水源名称	上富良野町国有林１３０林班湧水の沢川								
採水地点	上富良野中間処理施設								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.9　℃	水温	18.4　℃		残留塩素	0.2　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.16　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	8.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	6.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06222　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	上水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	14時20分	天候	前日	雨	当日	雨	
施設名	日の出上水道								
水源名称	上富良野町国有林１３０林班湧水の沢川								
採水地点	日の出浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.5　℃	水温	10.0　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	2.0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06223　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	上水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	8時10分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	倍本上水道								
水源名称	石狩川水系びとう川支流びとう支流川								
採水地点	基線北２４号　上富良野町浄化センター								
採水者	阿　部　憲　慎	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	18.8　℃	水温	19.0　℃	残留塩素	0.3　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.75　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	3.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06224　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	上水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	16時18分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	倍本上水道								
水源名称	石狩川水系びとう川支流びとう支流川								
採水地点	倍本浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.6　℃	水温	8.4　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	2.0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06225　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	簡易水道			
採水年月日	2026年08月25日	時間	10時51分	天候	前日	雨	当日	雨
施設名	東中地区簡易水道							
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川							
採水地点	東８線北１８号　上富良野町立上富良野東中小学校							
採水者	阿　部　憲　慎	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	16.1　℃	水温	19.4　℃	残留塩素	0.5　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.83　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
06	塩素酸	<0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
07	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
10	ジブロモクロロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
12	総トリハロメタン	<0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	トリクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
14	ブロモジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
16	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
17	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
18	塩化物イオン	4.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
19	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.3　mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
20	蒸発残留物	101　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
21	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
22	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
23	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
24	ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
25	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
26	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
27	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
28	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06226-1　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時　間	16時30分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施　設　名	東中地区簡易水道								
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川								
採水地点	東中浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	17.6　℃		水　温	8.4　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	16　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005　mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001　mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	0.001　mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	<0.001　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002　mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004　mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.83　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	0.05　mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002　mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005　mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001　mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
21	ベンゼン	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
22	亜鉛及びその化合物	<0.01　mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	アルミニウム及びその化合物	<0.01　mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
24	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
25	銅及びその化合物	<0.01　mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
26	ナトリウム及びその化合物	5.8　mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
27	マンガン及びその化合物	<0.001　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
28	塩化物イオン	4.0　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
29	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	45.3　mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
30	蒸発残留物	104　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06226-2　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	16時30分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	東中地区簡易水道								
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川								
採水地点	東中浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	17.6　℃	水温	8.4　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
31	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフ－質量分析法	0.02
32	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
33	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
34	非イオン界面活性剤	0.003 mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
35	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
36	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
37	ｐＨ値	7.3	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
38	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
39	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
40	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06227　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	16時30分	天候	前日	雨	当日	曇	
施設名	東中地区簡易水道								
水源名称	石狩川水系ポロピナイ川支流びとう川								
採水地点	東中浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	17.6　℃	水温	8.4　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06228　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	9時25分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	西部地区簡易水道（静修）								
水源名称	上富良野町静修								
採水地点	西６線北２８号　白井　隆　宅								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	16.6　℃			水　温	21.2　℃		残留塩素	0.3　mg/L	

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.62　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	ホウ素及びその化合物	0.11　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
06	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
07	塩素酸	0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
08	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
09	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	ジクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
11	ジブロモクロロメタン	0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
13	総トリハロメタン	0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	トリクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
15	ブロモジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
16	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
18	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
19	塩化物イオン	6.9　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
20	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	34.6　mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
21	蒸発残留物	133　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
22	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
23	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
24	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
25	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
26	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
27	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
28	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
29	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06229-1　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道			
採水年月日	2026年08月25日	時　間	12時22分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	西部地区簡易水道（静修）								
水源名称	上富良野町静修								
採水地点	静修浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎		所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気　温	17.0　℃		水　温	10.7　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005　mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001　mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001　mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002　mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004　mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.62　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05　mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.12　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002　mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005　mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001　mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
21	ベンゼン	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
22	亜鉛及びその化合物	<0.01　mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	アルミニウム及びその化合物	<0.01　mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
24	鉄及びその化合物	0.04　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
25	銅及びその化合物	<0.01　mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
26	ナトリウム及びその化合物	11.3　mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
27	マンガン及びその化合物	0.002　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
28	塩化物イオン	6.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
29	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	33.8　mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
30	蒸発残留物	148　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06229-2　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	12時22分	天候	前日	雨	当日	雨	
施設名	西部地区簡易水道（静修）								
水源名称	上富良野町静修								
採水地点	静修浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター					
気温	17.0　℃	水温	10.7　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
31	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフー質量分析法	0.02
32	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
33	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
34	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
35	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
36	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
37	ｐＨ値	6.7	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
38	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
39	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
40	濁度	<0.1 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06230　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	12時22分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	西部地区簡易水道（静修）								
水源名称	上富良野町静修								
採水地点	静修浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	17.0　℃		水　温	10.7　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06231　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水				区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	8時36分	天　候	前日	雨	当日	雨
施設名	西部地区簡易水道(里仁)							
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地							
採水地点	深山峠コミュニティ広場							
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気　温	18.6　℃	水　温	19.4　℃	残留塩素	0.3　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.21　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
06	塩素酸	0.06　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
07	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
08	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
09	ジクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
10	ジブロモクロロメタン	0.002　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
11	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
12	総トリハロメタン	0.003　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
13	トリクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
14	ブロモジクロロメタン	0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
15	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
16	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
17	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
18	塩化物イオン	6.3　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
19	蒸発残留物	138　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
20	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
21	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
22	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
23	ｐＨ値	6.6	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
24	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
25	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
26	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
27	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06232-1　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時　間	12時52分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	西部地区簡易水道(里仁)								
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地								
採水地点	里仁浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	17.1　℃		水　温	9.8　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値		水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	310	1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出		検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003	mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005	mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001	mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001	mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.001	mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002	mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004	mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾞｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.18	mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	0.05	mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	<0.02	mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002	mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005	mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001	mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001	mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	PFOS及びPFOA	<0.000005	mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
21	ベンゼン	<0.001	mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
22	亜鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	アルミニウム及びその化合物	0.03	mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
24	鉄及びその化合物	0.02	mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
25	銅及びその化合物	<0.01	mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
26	ナトリウム及びその化合物	8.3	mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
27	マンガン及びその化合物	0.015	mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
28	塩化物イオン	6.2	mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
29	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	24.1	mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
30	蒸発残留物	139	mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06232-2　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	12時52分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	西部地区簡易水道(里仁)								
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地								
採水地点	里仁浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	17.1　℃			水　温	9.8　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
31	陰イオン界面活性剤	<0.02 mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフー質量分析法	0.02
32	ジェオスミン	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
33	2-メチルイソボルネオール	<0.000001 mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
34	非イオン界面活性剤	<0.002 mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
35	フェノール類	<0.0005 mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
36	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.4 mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
37	ｐＨ値	6.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
38	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
39	色度	<1 度	5度以下であること。	透過光測定法	1
40	濁度	0.4 度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正　令和8年1月28日)
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06233　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	12時52分	天　候	前日	雨	当日	雨
施設名	西部地区簡易水道(里仁)							
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地							
採水地点	里仁浄水場							
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気温	17.1　℃		水温	9.8　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法 (Quanti-Tray)	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日 ～ 2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06234　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	12時46分	天　候	前日	雨	当日	雨
施　設　名	西部地区簡易水道(里仁)							
水源名称	上富良野町字フラノ原野2797番地							
採水地点	里仁浄水場							
採　水　者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気　温	17.1　℃		水　温	9.8　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06235　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時　間	9時55分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	江花地区簡易水道								
水源名称	上富良野町２１８９－９番地								
採水地点	上富良野町西５線北２２号　中田隆宏　宅								
採　水　者	阿　部　憲　慎	所　属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気　温	16.4　℃	水　温	20.3　℃	残留塩素	0.3　mg/L				

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	ヒ素及びその化合物	0.002　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
04	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
05	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.32　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
06	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
07	塩素酸	0.08　mg/L	0.6mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法	0.06
08	クロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
09	クロロホルム	<0.001　mg/L	0.06mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
10	ジクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
11	ジブロモクロロメタン	0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
12	臭素酸	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
13	総トリハロメタン	0.001　mg/L	0.1mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
14	トリクロロ酢酸	<0.002　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＬＣ－ＭＳ法	0.002
15	ブロモジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.03mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
16	ブロモホルム	<0.001　mg/L	0.09mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ホルムアルデヒド	<0.008　mg/L	0.08mg/L以下であること。	誘導体化－高速液体クロマトグラフ法	0.008
18	アルミニウム及びその化合物	0.13　mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
19	鉄及びその化合物	0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
20	塩化物イオン	5.8　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
21	蒸発残留物	124　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10
22	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
23	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
24	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
25	ｐＨ値	7.4	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
26	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
27	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
28	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
29	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判　　定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06236-1　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	11時41分	天　候	前日	雨	当日	雨
施設名	江花地区簡易水道							
水源名称	上富良野町２１８９－９番地							
採水地点	江花浄水場							
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター			
気温	16.8　℃		水温	10.2　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	カドミウム及びその化合物	<0.0003　mg/L	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.0003
04	水銀及びその化合物	<0.00005　mg/L	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。	還元気化－原子吸光光度法	0.00005
05	セレン及びその化合物	<0.001　mg/L	セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
06	鉛及びその化合物	<0.001　mg/L	鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
07	ヒ素及びその化合物	0.003　mg/L	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.001
08	六価クロム化合物	<0.002　mg/L	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.002
09	亜硝酸態窒素	<0.004　mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001　mg/L	シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ吸光光度法	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.28　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
12	フッ素及びその化合物	<0.05　mg/L	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.05
13	ホウ素及びその化合物	0.04　mg/L	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.02
14	四塩化炭素	<0.0002　mg/L	0.002mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0002
15	1,4-ジオキサン	<0.005　mg/L	0.05mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	<0.001　mg/L	0.04mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
17	ジクロロメタン	<0.001　mg/L	0.02mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
18	テトラクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
19	トリクロロエチレン	<0.0005　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
20	PFOS及びPFOA	<0.000005　mg/L	PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下	固相抽出－ＬＣ－ＭＳ法	0.000005
21	ベンゼン	<0.001　mg/L	0.01mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.001
22	亜鉛及びその化合物	<0.01　mg/L	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
23	アルミニウム及びその化合物	0.08　mg/L	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
24	鉄及びその化合物	0.42　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
25	銅及びその化合物	<0.01　mg/L	銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。	ＩＣＰ－ＭＳ法	0.01
26	ナトリウム及びその化合物	7.9　mg/L	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	1.0
27	マンガン及びその化合物	0.032　mg/L	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.001
28	塩化物イオン	5.2　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
29	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	22.5　mg/L	300mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陽イオン）	3.0
30	蒸発残留物	118　mg/L	500mg/L以下であること。	重量法	10

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06236-2　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	11時41分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	江花地区簡易水道								
水源名称	上富良野町２１８９－９番地								
採水地点	江花浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	16.8　℃			水　温	10.2　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
31	陰イオン界面活性剤	<0.02　mg/L	0.2mg/L以下であること。	液体クロマトグラフー質量分析法	0.02
32	ジェオスミン	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
33	2-メチルイソボルネオール	<0.000001　mg/L	0.00001mg/L以下であること。	ＰＴ－ＧＣ－ＭＳ法	0.000001
34	非イオン界面活性剤	<0.002　mg/L	0.02mg/L以下であること。	固相抽出－高速液体クロマトグラフ法	0.002
35	フェノール類	<0.0005　mg/L	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。	固相抽出－誘導体化－ＧＣ－ＭＳ法	0.0005
36	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
37	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
38	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
39	色度	4　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
40	濁度	3.3　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検　査　方　法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。

2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06237　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	簡易水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	11時41分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施　設　名	江花地区簡易水道								
水源名称	上富良野町２１８９－９番地								
採水地点	江花浄水場								
採　水　者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	16.8　℃		水　温	10.2　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項　目　名	結　果　値	水　質　基　準	検　査　方　法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検　査　方　法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備　　考	
検　査　期　日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検　査　責　任　者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06238　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	原水			区分	簡易水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	11時54分	天候	前日	雨	当日	雨	
施設名	江花地区簡易水道								
水源名称	上富良野町２１８９－９番地								
採水地点	江花浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	16.8　℃	水温	10.2　℃	残留塩素	※　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06239　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	専用水道				
採水年月日	2026年08月25日	時間	13時24分	天候	前日	雨	当日	雨	
施設名	清富地区専用水道								
水源名称	上富良野町清富３７４７－８６番地								
採水地点	上富良野町松井牧場　竹内敏子　宅								
採水者	阿　部　憲　慎	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	17.6　℃	水温	17.4　℃	残留塩素	0.2　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.83　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	6.2　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	6.7	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06240　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	専用水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	13時40分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施設名	清富地区専用水道								
水源名称	上富良野町清富３７４７－８６番地								
採水地点	清富浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.1　℃		水温	10.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	84	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06241　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水			区　分	専用水道			
採水年月日	2026年08月25日	時間	13時40分	天　候	前日	雨	当日	雨
施設名	清富地区専用水道							
水源名称	上富良野町清富３７４７－８６番地							
採水地点	清富浄水場							
採水者	阿　部　憲　慎		所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.1　℃	水温	10.5　℃	残留塩素	※　mg/L			

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ポルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06242　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	浄水					区　分	専用水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	15時09分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施設名	翁地区専用水道								
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区								
採水地点	十勝岳　白銀荘								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.0　℃	水温	14.8　℃	残留塩素	0.2　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.77　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
04	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
05	塩化物イオン	2.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
06	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
07	ｐＨ値	7.2	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
08	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
09	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
11	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06243　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	専用水道			
採水年月日	2026年08月25日	時間	15時35分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施設名	翁地区専用水道								
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区								
採水地点	翁地区水源								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	16.4　℃		水温	8.5　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ml)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06244　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水					区　分	専用水道		
採水年月日	2026年08月25日	時間	15時35分	天　候	前日	雨	当日	曇	
施設名	翁地区専用水道								
水源名称	上富良野町国有林富良野事業区								
採水地点	翁地区水源								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気　温	16.4　℃			水　温	8.5　℃		残留塩素	※　mg/L	

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	クリプトスポリジウム	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
02	ジアルジア	0　個/10L	水質基準値なし。	ろ過濃縮(親水性PTFEろ過－ボルテックス剥離)－ウエルスライド染色法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06245　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種別	浄水			区分	飲雑用水供給施設				
採水年月日	2026年08月25日	時間	14時30分	天候	前日	雨	当日	雨	
施設名	旭野地区飲料水供給施設								
水源名称	上富良野町旭野３　１６３４－４番地								
採水地点	十人牧場　佐藤　清　宅								
採水者	阿　部　憲　慎	所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター						
気温	17.8　℃	水温	16.0　℃	残留塩素	0.4　mg/L				

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	一般細菌	0　1ml中	1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。	標準寒天培地法	－
02	大腸菌	不検出	検出されないこと。	特定酵素基質培地法	－
03	亜硝酸態窒素	<0.004　mg/L	0.04mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.004
04	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3.27　mg/L	10mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.03
05	鉄及びその化合物	<0.01　mg/L	鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。	ＩＣＰ法	0.01
06	塩化物イオン	11.1　mg/L	200mg/L以下であること。	イオンクロマトグラフ法（陰イオン）	0.2
07	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<0.3　mg/L	3mg/L以下であること。	全有機炭素計測定法	0.3
08	ｐＨ値	6.9	5.8以上8.6以下であること。	ガラス電極法	－
09	味	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
10	臭気	異常なし	異常でないこと。	官能法	－
11	色度	<1　度	5度以下であること。	透過光測定法	1
12	濁度	<0.1　度	2度以下であること。	積分球式光電光度法	0.1
		以下余白			

検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号（最終改正　令和8年1月28日）
判定	上記の検査項目については水質基準に適合する。
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。

水質検査成績書

第　26-06246　号

依頼者　空知郡上富良野町大町２丁目２番１１号
上富良野町長　斉　藤　　繁　様

2026年　08月　25日 御依頼の試料について検査した結果は次の通りです。

種　別	原水				区　分	飲雑用水供給施設			
採水年月日	2026年08月25日	時間	14時45分	天　候	前日	雨	当日	雨	
施設名	旭野地区飲料水供給施設								
水源名称	上富良野町旭野３　１６３４－４番地								
採水地点	旭野浄水場								
採水者	阿　部　憲　慎			所属	一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター				
気温	17.8　℃		水温	10.6　℃		残留塩素	※　mg/L		

No.	項目名	結果値	水質基準	検査方法	定量下限値
01	大腸菌数(MPN/100ml)	0	水質基準値なし。	特定酵素基質培地法（Quanti-Tray）	－
02	嫌気性芽胞菌数(個/100ｍｌ)	0	水質基準値なし。	ハンドフォード改良寒天培地法	－
		以下余白			

検査方法	平成１９年３月３０日健水発第０３３０００６号（最終改正　令和５年３月３１日）
備考	
検査期日	2026年　08月　25日　～　2026年　09月　08日
検査責任者	試験検査部部長　横　山　貴　浩

2026年　09月　08日

道薬検

水道法第２０条登録水質検査機関　登録番号　第２９号
建築物飲料水水質検査登録機関　登録番号　北海道第５６水第８号
札幌市豊平区平岸１条８丁目６番６号
一般財団法人　北海道薬剤師会公衆衛生検査センター

1、成績書の内容を転記する場合は当センターの承認を得てください。
2、本結果は依頼された検体についての検査結果であり、該当検体のすべてを保証するものではありません。